



Av. Sant Julià, 241  
08403 Granollers  
Tel. 93 840 52 70  
Fax. 93 849 88 42  
consorci@besos-tordera.cat  
www.besos-tordera.cat



NIF P-5800014-B  
Entitat Delegada per al Sanejament

## **RESOLUCIÓ G-2018/772/1077**

Exp. 2018/391

Vist que es considera necessari establir uns criteris sobre l'avaluació de la conformitat quantitativa i qualitativa dels abocaments.

Atès a l'exposat en l'Art. 11è, 2a) dels estatuts del Consorci: "Seran funcions del Gerent exercir la gestió general i la direcció dels Serveis del Consorci, vetllant pel compliment de les seves finalitats".

En ús de les competències que estatutàriament em corresponen i les que m'han estat delegades,

### **RESOLC:**

**Primer.-** DICTAR els següents criteris per l'avaluació de la conformitat de les característiques quantitatives i qualitatives dels abocaments inspeccionats:

#### REQUISITS I GRAU DE COMPLIMENT

##### **Sol·licituds d'anàlisi**

S'estableix que per avaluar les característiques quantitatives i qualitatives de l'abocament es sol·licitarà l'anàlisi de com a mínim els següents paràmetres:

- Sòlids en suspensió (MES)
- DQO (no decantada)
- Conductivitat (a 25 °C)
- Fòsfor total
- Matèries inhibidores
- pH

S'estableix que si l'establiment/activitat disposa de permís d'abocament i/o autorització emesa pel Consorci Besòs Tordera en que s'inclouin altres paràmetres específics aquests també s'inclouran a la sol·licitud d'anàlisi.

Ocasionalment, si es fa palès la necessitat, per raons relacionades amb la gestió global de les instal·lacions de sanejament o a criteri de l'inspector en el moment de la inspecció, es valorarà la inclusió d'altres paràmetres a la sol·licitud d'anàlisi.

##### **Avaluació de les característiques quantitatives i qualitatives de l'abocament**

S'avaluarà si els resultats dels paràmetres sol·licitats compleixen amb els límits establerts a l'Article 26 del Reglament Regulador d'Abocaments d'Aigües Residuals del Consorci (en endavant el Reglament) o bé amb el límit definit en el permís d'abocament i/o autorització emesa pel Consorci Besòs Tordera, en cas que fossin diferents.



Excepcionalment, si per necessitats operatives, o per situació i/o índex de danys, desperfectes o perill per a les persones es podrà sol·licitar l'anàlisi de paràmetres amb límits no contemplats als articles 25, 26 i 27 del Reglament. En aquests casos no es podrà avaluar la conformitat, dels mateixos, fins que s'incloguin en les limitacions regulades al permís d'abocament de l'establiment i/o activitat inspeccionat.

Per a realitzar l'avaluació dels resultats obtinguts es tindrà en compte la incertesa del mètode associat (valors indicats al butlletí d'assaig emès pel laboratori corresponent) i es realitzarà de la següent forma:

- Un resultat serà **CONFORME** si el valor més menys ( $\pm$ ) la incertesa es situa per sota del límit, tots els altres casos es consideren **NO CONFORMES**.
- Per el cas del pH que es troba limitat superior i inferiorment, el resultat serà **CONFORME** quan el valor més menys ( $\pm$ ) la incertesa es situa entre el valor del límit superior i el límit inferior. En els altres casos es considera **NO CONFORME**.

En funció dels resultats obtinguts es poden obtenir les següents avaluacions de conformitat:

- **CONFORME**: L'avaluació de les característiques quantitatives i qualitatives de l'abocament serà CONFORME si no hi ha cap resultat de cap paràmetre que sigui NO CONFORME.
- **NO CONFORME**: L'avaluació de les característiques qualitatives i quantitatives de l'abocament serà NO CONFORME si hi ha almenys un resultat NO CONFORME.
- **NO AVALUABLE**: L'avaluació de les característiques qualitatives i quantitatives de l'abocament serà NO AVALUABLE quan l'abocament es consideri no representatiu, és a dir, en aquells casos en els quals l'establiment inspeccionat hagi comunicat, prèviament a la inspecció, una avaria o emergència i hagi obtingut l'autorització corresponent per part del Consorci Besòs Tordera.

**Segon.-** DEIXAR SENSE EFECTE qualsevol altre criteri anteriorment aprovat, al respecte de l'avaluació de conformitat de les característiques quantitatives i qualitatives dels abocaments.

**Tercer.-** CRITERIS d'avaluació aplicables en mostres preses a partir de 15 de desembre de 2017.

**Quart.-** PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a la Seu Electrònica del Consorci Besòs Tordera els criteris per l'avaluació de la conformitat de les característiques quantitatives i qualitatives dels abocaments.

**Cinquè.-** DONAR COMPTE de la present resolució a la popera Junta General i Comissió de Govern.

Granollers, 05 de novembre de 2018

El Gerent

CPISR-1 C  
ALBERT SOLÀ  
ROVIRA  
Albert Solà Rovira

El Secretari

CPISR-1 C  
MANUEL RAMAL  
MATA  
Manuel Ramal Mata